



DANAK

TEST Reg.nr. 300



TEKNOLOGISK
INSTITUT

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Phone +45 72 20 10 00
Fax +45 72 20 10 19
Info@teknologisk.dk

TEKNOLOGISK INSTITUT

Akkrediteret prøvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300

PRØVNINGSSATTEST

Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-1407

Emne: Centralvarmekedel
Fabrikat: Nordjysk Bioenergi
Model: Scotte L + Black Star 30 kedel; Woody L + Black Star 30 kedel;
 BioPel L + Black Star 30 kedel; BMHT L + Black Star 30 kedel;
 NBE L + Black Star 30 kedel
Rekvirent: Nordjysk Bioenergi, Brinken 10, DK-9750 Øster Vrå
Procedure:

X	Prøvning efter EN 303-5 med krav i henhold til klasse 3
---	---

PRØVNINGSRISULTATER

Fyringsprincip: Automatisk

Brændsel: Biomasse

Prøvning er foretaget med træpiller, og følgende resultater blev opnået:

Nominel ydelse:	25,6 kW
CO ved 10% O₂:	133 mg/m ³ (maks. 3000 mg/m ³)
OGC ved 10% O₂:	<6 mg/m ³ (maks. 100 mg/m ³)
Støv ved 10% O₂:	23 mg/m ³ (maks. 150 mg/m ³)
Virkningsgrad:	92 % (min. 75 % iht. BR)
Laveste ydelse:	7,2 kW
CO ved 10% O₂:	207 mg/m ³ (maks. 3000 mg/m ³)
OGC ved 10% O₂:	<6 mg/m ³ (maks. 100 mg/m ³)
Virkningsgrad:	90,6 %

Bemærk venligst, at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten, se nummer ovenfor.

Århus, den 17. september 2010

Skorstensfejerpåtegning


 Anette S. Brønnum
 Civilingeniør

På baggrund af ovennævnte partikelemission attesteres det hermed, at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 1432 af 11/12/2007 vedr. regulering af luftforurening fra brændeovne og brænde kedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion.

Tento překlad byl proveden z jazyka dánského do jazyka českého

[Logo: Ifac-MRA]

[Logo: DANAK]

[Logo:
TEKNOLOGISK INSTITUT
(TEKNOLOGICKÝ ÚSTAV)]

TEST ev. č. 300

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Tel.: +45 72 20 10 00
Fax: +45 72 20 10 19
Info@teknologisk.dk

TEKNOLOGISK INSTITUT (TEKNOLOGICKÝ ÚSTAV)

Akreditovaný zkušební orgán, akreditace dánského úřadu pro akreditaci DANAK č. 300

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE

Výňatek z protokolu č. 300-ELAB-1407

Předmět: kotel pro ústřední vytápění

Výrobek: Nordjysk Bioenergi

Model: kotel Scotte L + Black Star 30; kotel Woody L + Black Star 30;
kotel BioPel L + Black Star 30; kotel BMHT L + Black Star 30;
kotel NBE L + Black Star 30

Žadatel: Nordjysk Bioenergi, Brinken 10, DK-9750 Øster Vrå

Postup: X Zkouška v souladu s EN 303-5 s požadavky s ohledem na 3. třídu

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

Princip dodávky paliva: automatický

Palivo: biomasa

Zkouška byla provedena s dřevními peletami. Byly dosaženy tyto výsledky:

Jmenovitý tepelný výkon: 25,6 kW
CO při 10 % O₂: 133 mg/m_n³ (max. 3 000 mg/m_n³)
OGC při 10 % O₂: < 6 mg/m_n³ (max. 100 mg/m_n³)
Prach při 10 % O₂: 23 mg/m_n³ (max. 150 mg/m_n³)
Stupeň účinnosti: 92 % (min. 75 % podle BR)

Nejnižší výkon: 7,2 kW
CO při 10 % O₂: 207 mg/m_n³ (max. 3 000 mg/m_n³)
OGC při 10 % O₂: < 6 mg/m_n³ (max. 100 mg/m_n³)
Stupeň účinnosti: 90,6 %

Upozorňujeme, že uvedené hodnoty představují pouze výtah z protokolu o zkoušce. Další informace jsou uvedeny v protokolu o zkoušce, viz výše uvedené číslo.

V Århusu, dne 17. září 2010 [podpis nečitelný] Anette S. Brønnum Inženýrka	Osvědčení kominika
---	--------------------

Podle výše uvedených emisí částic tímto osvědčujeme, že topné zařízení splňuje emisní požadavky uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 1432 ze dne 11. 12. 2007 o regulaci znečištění ovzduší z krbových kamen a topných kotlů a dalších určitých pevných zařízení na výrobu energie.

\\dmwclus\dmw_docs\1250396-05\1324258 Attest 300-ELAB-1407.doc
17. 9. 2010 13:44:27

Tento PDF dokument platí pouze s uvedením digitálního podpisu OCES Anette S. Brønnum, Technologisk Institut.

Jako tlumočnický jazyka dánského a anglického, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.10.2008 č.j. Spr. 415/2000 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem 1994_467/2010 Tlumočnického deníku.

Potvrzuji vlastnoručním podpisem a razítkem.

V Hradci Králové, dne 15. 10. 2013.


Mgr. Lucie Šádková